



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОННЫМ И ЩЫПІЭ

АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩІЭНЫГЪЭ ІУЭХУХЭМКІЭ И УПРАВЛЕНЭ.
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР - ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ
БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ..

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СП УРОЖАЙНОЕ»
ТЕРСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

361215, СП Урожайное, ул Барагунова 22.

тел. 8 (86632) 95-5-88.

Исход. №84
от 17.11.2017г

Государственному инспектору
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС по КБР КУ
Ростехнадзора
Ю.В.Машенкину
Ф.А. Лажараева
И.о. директора МКОУ
СОШ с.п. Урожайное

Уважаемый Юрий Владимирович!

В ответ на Ваше предписание от 18.10.2017г №6185-рПЛ-Д/8.2 администрация школы ставит Вас в известность о том, что приняты следующие меры для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки:

-на лицевой стороне щитов сети освещения приклеены надписи (маркировка) с указанием наименования (щитка, сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию;

- пересмотрен и утвержден необходимый перечень технической документации при эксплуатации электроустановок МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное»;

- обеспечено ведение необходимой документации при эксплуатации электроустановок - оперативного журнала, журнала работ по нарядам и распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учёта электрооборудования, кабельного журнала, журнала учёта и содержания средств защиты, журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников и вспомогательного оборудования к ним;

-электроустановки доукомплектованы электротехническими средствами готовыми к применению в соответствии с нормами их комплектования для помещений *{рабочих мест}* с РУ-0,4/0,23 кВ. Журнал учёта и содержания

электрозащитных средств не ведётся. Проверка наличия и состояния средств защиты в установленные сроки (*1 раз в 6 месяцев*) не осуществляется с записью результатов осмотров в журнал;

- в здании МКОУ «МКОУ «СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное» выполнена основная система уравнивания электрических потенциалов соединяющая между собой следующие проводящие части: нулевой PEN-проводник кабельных линий 0,4 кВ от питающего центра, заземляющий проводник присоединённый к заземлителю повторного заземления на вводе в здание, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, металлические каркасы здания и т.п.

И.о.директора



Ф.А. Лажараева