



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ТЭРЧ КУЕЙМ
ХЫХЪЭ КЪУАЖЭ ТЫСЫПІЭ УРОЖАЙНЭИ ДЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ КАЗЕННЭ ПСОМИ
ЩІЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ М.Х. БЭРЭГЪУН И ЦІЭР ЗЕЗЫХЪЭ КУРЫТ ЕДЖАПІЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛ РАЙОНУНУ
УРОЖАЙНЫ ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ М.Х. БАРАГУНОВ АТЛЫ ОРТА БИЛИМ БЕРГЕН
МУНИЦИПАЛ КАЗЕННА ОКЪУУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. М.Х. БАРАГУНОВА с.п. УРОЖАЙНОЕ»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.**

361215, КБР, Терский район, с.п. Урожайное, ул. Барагунова, 22. тел. 8 (86632) 95-5-88 urogaynoye@mail.ru

Исх. № 48
от 24.12.2018 г.

Старшему инспектору-
государственному инспектору
Майского и Терского районов
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Бженикову А.А.

Информация

МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное о мерах по устранению
нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В ответ на ваши предписания от 19.11.2018 г. № 87/1/66 и 91/1/67
отделения надзорной деятельности по Терскому и Майскому районов в целях
устранения выявленных при проверке нарушений администрацией МКОУ
СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное приняты следующие меры:

- проведена проверка состояния огнезащитной обработки конструктивных элементов кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки;
- открытые светильники были закрыты защитными колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- двери лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара заменены на новые;
- установлены указатели движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Директор

Балкаров М.А.