



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского районов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, КБР, 361115 Телефон/факс 2-15-90  
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ПРЕДПИСАНИЕ № 91/1/ 67**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

*«Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Урожайное» Терского*

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

*муниципального района в лице законного представителя юридического лица – директора*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Балкарова М.А.*

во исполнение распоряжения *Главного государственного инспектора Майского и Терского районов по пожарному надзору от 29.10.2018 № 91*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05 по 16 ноября 2018 г. была проведена внеплановая выездная проверка

*мною старшим инспектором – государственным инспектором Майского и Терского районов*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

*по пожарному надзору, майором внутренней службы Бжениковым Асланом Асланбиевичем,*

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*на территории в здании и помещениях МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»*

*расположенного по адресу: КБР, Терский район, с.п. Урожайное, ул. Бесланеева, 44*

совместно с

*директором МКОУ «СОШ с.п. Урожайное» Балкаровым М.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Имеющую автоматическую пожарную сигнализацию обеспечить дублированием сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт</i>	<i>ч. 7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 г.</i>	<i>01.06.2019 г.</i>	



	<i>подразделение пожарной охраны</i>		
2.	<i>Провести проверку состояния огнезащитной обработки конструктивных элементов кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</i>	<i>п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i>	<i>01.06.2019 г.</i>
3.	<i>Двери лестничных клеток, препятствующее распространению опасных факторов пожара оборудовать уплотнением в притворах</i>	<i>ст. 4, 6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 г., п. 4.2.7 СП 1.13130.2009</i>	<i>01.06.2019 г.</i>
4.	<i>Установить указатели направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</i>	<i>п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 126 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	<i>01.06.2019 г.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор – государственный инспектор*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

*Майского и Терского районов по пожарному надзору,*

*Бжеников Аслан Асланбиевич*



(подпись)

М.Л.П. \*

« 19 » ноября 2018 г.

**Предписание для исполнения получил (а):**



*Директор МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»*

(должность, фамилия, инициалы)

*Балкаров М.А.*

« 19 » ноября 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору