



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского районов
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, КБР, 361115 Телефон/факс 2-15-90
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 66/1/55

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
общеобразовательная школа сельского поселения Урожайное» Терского муниципального района
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
в лице законного представителя юридического лица – директора Лажаревой Ф.А.
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Майского и Терского
районов по пожарному надзору от 21.09.2017 № 65

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 03 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «06» октября 2017 г. была проведена плановая выездная
проверка мною старшим инспектором – государственным инспектором Майского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

и Терского районов по пожарному надзору, майором внутренней службы Бжениковым Асланом
по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Асланбиевичем, на территории в здании и помещениях ДО МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»
расположенного по адресу: КБР, Терский район, с.п. Урожайное, ул. Беспланеева, д.44

совместно с директором МКОУ «СОШ с.п. Урожайное» Лажаревой Ф.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях школы выполнить в соответствии	ст. 4, 6 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о	02.04.2018г.	

Лажарева Ф.А. (подпись)

	требованиям (положенные не менее трех при условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф).	требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 г., НПБ-110-03, п.14.3 СП5.13130.2009		часть по устра- нена
2.	Установить указатели направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которые обозначаются указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 126 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.04.2018г.	устра- нена

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор – государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Майского и Терского районов по пожарному надзору,

майор внутренней службы Бжеников Аслан Асланбиевич

« 19 » октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

Директор МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»

(должность, фамилия, инициалы)

Лажараева Ф.А.

« 09 » октября 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору