



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Майского и Терского районов  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, КБР, 361115 Телефон/факс 2-15-90  
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail: ugnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

**ПРЕДПИСАНИЕ № 82/1/40**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
*«Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Урожайное» Терского*  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
*муниципального района в лице законного представителя юридического лица – директора*  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
*Балкарова М.А.*

во исполнение распоряжения *Главного государственного инспектора Майского и Терского районов по пожарному надзору от 26.11.2019 № 82*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «13» декабря 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «19» декабря 2019 г. была проведена

*плановая выездная проверка государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному надзору, майором внутренней службы Герговым Вадимом*  
по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*Анатольевича на территории в здании и помещениях МКОУ «СОШ с.п. Урожайное» расположенного по адресу: КБР, Терский район, с.п. Урожайное, ул. Барагунова, 22.*

совместно с *директором МКОУ «СОШ с.п. Урожайное» Балкаровым М.А.*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, от горючих отходов с составлением соответствующего акта.</i>	<i>п. 50 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i>	<i>18.07.2020г.</i>	
2.	<i>В помещении охраны светильник оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией</i>	<i>п. 42 «в» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</i>	<i>18.07.2020г.</i>	



	светильника.		
3.	В подсобной помещении светильник оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 «в» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	18.07.2020г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор ОНДПР Майского и Терского районов*

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

*майор внутренней службы Гергов Вадим Анатольевич*



« 19 » декабря 20 19 г.

**Предписание для исполнения получил (а):**

*(подпись)*

*Директор МКОУ «СОШ с.п. Урожайное»*

*(должность, фамилия, инициалы)*

*Балкаров М.А.*

« 19 » декабря 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору