

Отчет об исполнении предписания МЧС КБР
от 26.11.2019 года № 82/1/40 в МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова
с.п. Урожайное

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзацпункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	исполнено
2	В помещении охраны светильник оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 «в» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	исполнено
3	В подсобном помещении светильник оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 «в» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	исполнено



Балкаров М.А.